



Classificazione 9.5.2

Fascicolo n.3599/2015

Allegati n. -

Ecowatt Vidardo S.r.l.
ecowattvidardo@certimprese.it

e p.c. Arpa Lombardia Dip.Lodi e Pavia
dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sindaco Comune di Castiraga Vidardo
comune.castiragavidardo@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Ecowatt Vidardo S.r.l. – Insediamento di via Cartiera n.16, Castiraga Vidardo (LO) – AIA REGDE/1616/2023 del 5/12/2023.

Relazione tecnica relativa all'elaborazione dei dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio in continuo (SME) installato all'emissione E1 per l'anno 2024.

Attuazione conclusioni Arpa Lombardia.

In riferimento alla nota pervenuta da parte di Arpa Lombardia in data 19/12/2025 (prot.prov.n.43294) con cui trasmette la Relazione Tecnica relativa all'elaborazione dei dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio in continuo all'emissione E1 nell'anno 2024 dell'impianto della soc. Ecowatt Vidardo S.r.l. di Castiraga Vidardo, si prende atto delle Conclusioni evidenziate nella Relazione Tecnica e si chiede alla soc. Ecowatt Vidardo S.r.l. quanto segue:

- 1) di verificare la conformità alle indicazioni presenti nel documento PRC001 rispetto alla compilazione del Registro eventi, relativamente alle 3 medie semiorarie acquisite in stato impianto “44” nel mese di Ottobre, per le quali non si hanno informazioni relativamente alla causa;
- 2) di verificare la correttezza delle informazioni presenti nel documento PRC001, per quanto riguarda l'attivazione del sistema PEMS (II semestre), al fine di garantire la corrispondenza con quanto effettivamente attuato;
- 3) di effettuare, in merito alle procedure di verifica del sistema SME, un controllo puntuale del materiale di riferimento necessario alle operazioni di calibrazione degli analizzatori, al fine di disporre di un parco bombole aventi un certificato di analisi in corso di validità;
- 4) relativamente all'attuazione delle procedure di verifica QAL3, nel caso in cui non possa essere rispettata la frequenza indicata nel Manuale di Gestione, di darne comunicazione all'ARPA Lombardia – Dip. Lodi oppure di darne evidenza all'interno del Registro eventi o altra documentazione ritenuta più opportuna;
- 5) in relazione al Manuale di Gestione SME Rev.06 del 25/07/2025 si ritiene necessario:
 - la correzione dei valori limite del parametro CO indicati nella tabella 9.2 di cui al paragrafo 9.2.2, invertendo nello specifico quelli indicati attualmente nelle colonne “Limite giornaliero – 100 mg/Nm³” e “Limite semiorario – 50 mg/Nm³” della stessa colonna;
 - una precisazione in merito alle tempistiche di comunicazione in caso di un supero dei valori limite di concentrazione, secondo quanto indicato nel paragrafo “Manuale di gestione SME” della relazione tecnica di Arpa del 19/12/2025;

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati semestrali e/o altra documentazione che, a causa della dimensione necessita dell'utilizzo di “wetransfer”, si raccomanda alla soc.Ecowatt Vidardo S.r.l. di procedere all'invio di quanto dovuto sia alla pec di Arpa (dipartimento

lodi.arpa@pec.regione.lombardia.it), sia alla mail d.ronca@arpalombardia.it, al fine di garantire in tempi utili il download dei files.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Referente tecnico:
arch. Giuseppina Alcesi
Tel.0371/442252- fax 0371/416027
e-mail : giuseppina.alcesi@provincia.lodi.it